



力吉捲門工程
LI-JI ROLLING DOORS

F60A 超大尺寸 認證報告文件

附件 3 超大尺寸規格圖表

Type I 規格(如附標準施工圖) 適用規格： 允許施作尺寸範圍，捲門(含門軌及捲箱)：寬度 3000mm，高 3000mm 以下	Type II 規格(如後附圖) 適用規格： 允許施作尺寸範圍，捲門(含門軌及捲箱)：寬度 10000mm，高 6000mm 以下
一、捲箱總成： A.捲門機：廠牌乙元捲門，型號 Y-850A，規格 1HP 220V 750W。 B.齒輪盤：材質黑鐵，8cm-24 齒。 C.傳動鏈條：材質鋼鐵，型號#640。 D.捲軸：材質黑鐵，厚度 4.0mm，直徑 60mm。 E.鉸鏈：廠牌南揚五金，型號 OT 25x25mm。 F.陶瓷棉：廠牌東方聯合，6P (96kg/m ³) x25mm。 G.捲箱骨架：材質角鐵，尺寸 40x40mm，厚度 4.0mm。 H.捲軸軸心：材質鐵棒，直徑 50mm，厚度 4.0mm。 I.捲承：廠牌 LG 型號 G4804。 J.主支撐板：材質黑鐵，尺寸 800x1100mm；厚度 4.0mm。 K.捲箱蓋板：材質不銹鋼板，厚度 0.6mm。 L.固定片(一)：材質鋼板，厚度 3.0mm。 M.固定螺絲(一)：材質鍍鋅鋼，M5x35mm。 N.層間材(一)：廠牌三綠科技，材質氧化鋁板，厚度 3.0mm，比重 1.18，含水率 17.5%。 O.遮焰板(一)：材質鋼板，厚度 3.0mm。 P.固定螺絲(二)：材質不銹鋼，M5x20mm。 Q.鏈條收納座：材質不銹鋼圓棒，直徑 6mm。 R.門片收納座：材質黑鐵鋼板，厚度 6.0mm。 S.鏈條定位片：材質黑鐵鋼板，厚度 6.0mm。 T.固定螺絲：材質鍍鋅六角螺絲，M8x50mm。 U.遮焰板(二)：材質鋼板，厚度 3.0mm。 V.固定螺絲(三)：材質不銹鋼，M8x90mm。 W.防煙條：廠牌國碳，型號 A1050H-2.4，厚度 1.0mm。 X.氣密條(一)：廠牌河北健安門窗，型號 FDI-B-15x10。 Y.固定片(二)：材質鋼板，厚度 3.0mm。 Z.氣密條(二)：廠牌國碳，型號 RA5010SFR-6G，尺寸 4.5x9.5mm。 AA.骨架：材質方管黑鐵，尺寸 20x40mm，厚度 3.0mm。	一、捲箱總成： A.捲門機：廠牌乙元捲門，型號 Y-1500A，規格 2HP 220V 750W。 B.齒輪盤：材質黑鐵，8cm-24 齒。 C.傳動鏈條：材質鋼鐵，型號#640。 D.捲軸：材質黑鐵，厚度 4.0mm，直徑 60mm。 E.鉸鏈：廠牌南揚五金，型號 OT 25x25mm。 F.陶瓷棉：廠牌東方聯合，6P (96kg/m ³) x25mm。 G.捲箱骨架：材質角鐵，尺寸 50x50mm，厚度 4.0mm。 H.捲軸軸心：材質鐵棒，直徑 50mm，厚度 4.0mm。 I.捲承：廠牌 LG 型號 G4804。 J.主支撐板：材質黑鐵，尺寸 800x1600mm；厚度 6.0mm。 K.捲箱蓋板：材質不銹鋼板，厚度 0.6mm。 L.固定片(一)：材質鋼板，厚度 3.0mm。 M.固定螺絲(一)：材質鍍鋅鋼，M5x35mm。 N.層間材(一)：廠牌三綠科技，材質氧化鋁板，厚度 3.0mm，比重 1.18，含水率 17.5%。 O.遮焰板(一)：材質鋼板，厚度 3.0mm。 P.固定螺絲(二)：材質不銹鋼，M5x20mm。 Q.鏈條收納座：材質不銹鋼圓棒，直徑 6mm。 R.門片收納座：材質黑鐵鋼板，厚度 6.0mm。 S.鏈條定位片：材質黑鐵鋼板，厚度 6.0mm。 T.固定螺絲：材質鍍鋅六角螺絲，M8x50mm。 U.遮焰板(二)：材質鋼板，厚度 3.0mm。 V.固定螺絲(三)：材質不銹鋼，M8x90mm。 W.防煙條：廠牌國碳，型號 A1050H-2.4，厚度 1.0mm。 X.氣密條(一)：廠牌河北健安門窗，型號 FDI-B-15x10。 Y.固定片(二)：材質鋼板，厚度 3.0mm。 Z.氣密條(二)：廠牌國碳，型號 RA5010SFR-6G，尺寸 4.5x9.5mm。 AA.骨架：材質方管黑鐵，尺寸 20x40mm，厚度 3.0mm。

二、門片及門軌總成：

- A. 門軌：材質不銹鋼板，尺寸110×130mm，厚度1.5mm。
- B. 門片：材質鍍鋅鋼板，尺寸525×2510×48mm，厚度0.6mm。
- C. 防煙條：廠牌國碳，型號A1050H-2.4，厚度1.0mm。
- D. 氣密條(一)：廠牌河北健安門窗，型號FDI-B-15x10。
- E. 門片座導輪：材質鋼鐵，直徑42mm。
- F. 門片座位定導輪：材質鋼鐵，直徑70mm。
- G. 陶瓷棉：廠牌東方聯合，6P (96kg/m³) ×25mm。
- H. 層間材(一)：廠牌三綠科技，材質氧化鎂板，厚度3.0mm，比重1.18，含水率17.5%。
- I. 層間材(二)：廠牌三綠科技，材質氧化鎂板，厚度6.0mm，比重0.95，含水率15.5%。
- J. 層間材(三)：廠牌環球，材質石膏板，尺寸31×12mm，比重0.71，含水率0.3%。
- K. 底座：材質不銹鋼板，尺寸20×100mm，厚度1.0mm。
- L. 氣密條(二)：廠牌國碳，型號RA5010SFR-6G，尺寸4.5×9.5mm。
- M. 骨架：材質黑鐵，尺寸20×40mm，厚度3.0mm。

二、門片及門軌總成：

- A. 門軌：材質不銹鋼板，尺寸110×130mm，厚度1.5mm。
- B. 門片：材質鍍鋅鋼板，尺寸525×2510×48mm，厚度0.6mm。
- C. 防煙條：廠牌國碳，型號A1050H-2.4，厚度1.0mm。
- D. 氣密條(一)：廠牌河北健安門窗，型號FDI-B-15x10。
- E. 門片座導輪：材質鋼鐵，直徑42mm。
- F. 門片座位定導輪：材質鋼鐵，直徑70mm。
- G. 陶瓷棉：廠牌東方聯合，6P (96kg/m³) ×25mm。
- H. 層間材(一)：廠牌三綠科技，材質氧化鎂板，厚度3.0mm，比重1.18，含水率17.5%。
- I. 層間材(二)：廠牌三綠科技，材質氧化鎂板，厚度6.0mm，比重0.95，含水率15.5%。
- J. 層間材(三)：廠牌環球，材質石膏板，尺寸31×12mm，比重0.71，含水率0.3%。
- K. 底座：材質不銹鋼板，尺寸20×100mm，厚度1.0mm。
- L. 氣密條(二)：廠牌國碳，型號RA5010SFR-6G，尺寸4.5×9.5mm。
- M. 骨架：材質黑鐵，尺寸20×40mm，厚度3.0mm。

僅供送審文件用

非正武文

<p>鑄鋼、鋼鐵。</p> <p>I. 內門扇鉸鏈：廠牌得財，型號 DT-322，材質不銹鋼、鋼鐵。</p> <p>J. 平推鎖：廠牌強棒，型號 517，材質不銹鋼、鋼鐵。</p> <p>K. 硬質防煙條：尺寸 50x1.0mm、10x1.0mm，廠牌國碳，型號 A1050H-2.4(以尺寸 50x1.0mm 裁切)。</p> <p>L. 骨架(5)：黑鐵，寬度 50mm，厚度 9mm。</p> <p>M. 氧化鎂板(1)：三綠科技股份有限公司，厚度 3mm，密度 1.18g/cm³，含水率 17.5%。</p> <p>N. 陶瓷棉：東方聯合耐火股份有限公司，6P x 25mm (96kg/m³)。</p> <p>O. 面板(1)：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 0.6mm。</p> <p>P. 石膏板：環球水泥股份有限公司之石膏板，厚度 12mm，密度 0.74g/cm³，含水率 0.3%。</p> <p>Q. 氧化鎂板(2)：三綠科技股份有限公司，厚度 6mm，密度 0.95g/cm³，含水率 15.5%。</p> <p>R. 面板(2)：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.6mm。</p> <p>S. 骨架(6)：黑鐵，寬度 50mm，厚度 6mm。</p> <p>T. 防撬門：廠牌俐昌，型號 108-2，材質鍍鋅鐵。</p> <p>U. 面板(3)：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.0mm。</p> <p>V. 門框補強：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，110x50mm，厚度 1.5/1.6mm。</p>	<p>鑄鋼、鋼鐵。</p> <p>I. 內門扇鉸鏈：廠牌得財，型號 DT-322，材質不銹鋼、鋼鐵。</p> <p>J. 平推鎖：廠牌強棒，型號 517，材質不銹鋼、鋼鐵。</p> <p>K. 硬質防煙條：尺寸 50x1.0mm、10x1.0mm，廠牌國碳，型號 A1050H-2.4(以尺寸 50x1.0mm 裁切)。</p> <p>L. 骨架(5)：黑鐵，寬度 50mm，厚度 9mm。</p> <p>M. 氧化鎂板(1)：三綠科技股份有限公司，厚度 3mm，密度 1.18g/cm³，含水率 17.5%。</p> <p>N. 陶瓷棉：東方聯合耐火股份有限公司，6P x 25mm (96kg/m³)。</p> <p>O. 面板(1)：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 0.6mm。</p> <p>P. 石膏板：環球水泥股份有限公司之石膏板，厚度 12mm，密度 0.74g/cm³，含水率 0.3%。</p> <p>Q. 氧化鎂板(2)：三綠科技股份有限公司，厚度 6mm，密度 0.95g/cm³，含水率 15.5%。</p> <p>R. 面板(2)：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.6mm。</p> <p>S. 骨架(6)：黑鐵，寬度 50mm，厚度 6mm。</p> <p>T. 防撬門：廠牌俐昌，型號 108-2，材質鍍鋅鐵。</p> <p>U. 面板(3)：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.0mm。</p> <p>V. 門框補強：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，110x50mm，厚度 1.5/1.6mm。</p>
<p>(3) 其他構件：</p> <p>A. 六角自攻螺絲：M6x60mm。</p> <p>B. 十字孔埋頭自攻螺絲：M4x25mm。</p>	<p>(3) 其他構件：</p> <p>A. 六角自攻螺絲：M6x60mm。</p> <p>B. 十字孔埋頭自攻螺絲：M4x25mm。</p>

附件 3 超大尺寸防火捲門規格圖表

Type I 規格(如附標準施工圖)	Type II 規格(如後附圖)
<p>適用規格：</p> <p>① 允許施作尺寸範圍：捲門面積最大 32 平方公尺（含小門）及最大寬度 8 公尺（含小門）。封板最大施作高度可再加高 1.5m。</p> <p>② 內門扇尺寸：寬度 850mm×高度 2100mm。</p>	<p>適用規格</p> <p>① 允許最大施作尺寸：捲門片：高度 5200mm×寬度 9200mm 以下，封板可施作超大尺寸捲箱之下方門框。</p> <p>② 內門扇尺寸：寬度 850mm×高度 2100mm。</p> <p>③ 捲門附設小門，依原核定之規則為附設內門扇尺寸不得增大，但內門扇上方開天之部份可以增高，但寬度部份不得增大。</p>
<p>(1) 捲箱總成：</p> <p>A. 捲門機：廠牌乙元電動捲門機，型號：Y-850A，1HP，750W。</p> <p>B. 捲軸：鋼管，直徑 60mm，厚度 4.0mm。</p> <p>C. 捲軸軸承：直徑 70mm，型號 6802，黑鐵。</p> <p>D. 齒輪盤(1)：型號：50x18TC，黑鐵。</p> <p>E. 齒輪盤(2)：型號：50-2x24TC，黑鐵。</p> <p>F. 傳動鏈條：型號：#50，鋼鐵。</p> <p>G. 捲箱板：材質不銹鋼板，厚度 0.6mm。</p> <p>H. 骨架(1)：扁管，尺寸 40x20x2.0mm。</p> <p>I. 骨架(2)：角鐵，尺寸 38x38x4.0mm。</p> <p>J. 支撐板：黑鐵，尺寸 1400x800x4.0mm。</p> <p>K. 遮焰板：黑鐵板，尺寸 500x2660mm，厚度 3.0mm。</p> <p>L. 遮焰板扁鐵：扁鐵，寬度 25mm，厚度 3.0mm。</p>	<p>(1) 捲箱總成：</p> <p>A. 捲門機：廠牌乙元電動捲門機，型號：Y-1500A-2HP，760W。</p> <p>B. 捲軸：鋼管，直徑 60mm，厚度 4.0mm。</p> <p>C. 捲軸軸承：直徑 70mm，型號 6802，黑鐵。</p> <p>D. 齒輪盤(1)：型號：50x18TC，黑鐵。</p> <p>E. 齒輪盤(2)：型號：50-2x24TC，黑鐵。</p> <p>F. 傳動鏈條：型號：#50，鋼鐵。</p> <p>G. 捲箱板：材質不銹鋼板，厚度 0.6mm。</p> <p>H. 骨架(1)：扁管，尺寸 40x20x2.0mm。</p> <p>I. 骨架(2)：角鐵，尺寸 50x50x4.0mm。</p> <p>J. 支撐板：黑鐵，尺寸 1550x800x6.0mm。</p> <p>K. 遮焰板：黑鐵板，尺寸 500x8660mm，厚度 3.0mm。</p> <p>L. 遮焰板扁鐵：扁鐵，寬度 25mm，厚度 3.0mm。</p>
<p>② 捲門(含小門、門軌及底座)：門片及底座之斷面厚度為 50mm</p> <p>A. 鐵捲門門軌：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.6mm。</p> <p>B. 鐵捲門門片：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 0.6mm。</p> <p>C. 鐵捲門底座：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.0mm。</p> <p>D. 小門扇：1106x3140x120mm，不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.6mm。</p> <p>E. 內門扇：850x2100x60mm，不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.6mm。</p> <p>F. 固定門框橫立料：1150x3200x120mm，不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.6mm。</p> <p>G. 底座蓋板：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，25x100mm，厚度 1.0mm。</p> <p>H. 小門扇鉸鏈：廠牌得財，型號 DT-233，材質不</p>	<p>② 捲門(含小門、門軌及底座)：門片及底座之斷面厚度為 50mm</p> <p>A. 鐵捲門門軌：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.6mm。</p> <p>B. 鐵捲門門片：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 0.6mm。</p> <p>C. 鐵捲門底座：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.0mm。</p> <p>D. 小門扇：1106x5140x120mm，不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.6mm。</p> <p>E. 內門扇：850x2100x60mm，不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.6mm。</p> <p>F. 固定門框橫立料：1150x5200x120mm，不銹鋼板/鍍鋅鋼板，厚度 1.5/1.6mm。</p> <p>G. 底座蓋板：不銹鋼板/鍍鋅鋼板，25x100mm，厚度 1.0mm。</p> <p>H. 小門扇鉸鏈：廠牌得財，型號 DT-233，材質不</p>